



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

« 20 » февраля 2017 г.

№ 2.2/15/32

Москва

Директору

(ФИО руководителя и наименование юридического лица)

Пучневской Т.Е.

(ФИО индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Боброва Елена Петровна

на основании Акта проверки № 2.2/15/32 от «20» февраля 2017 г. в отношении

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа № 35». Юридический и фактический адрес : 115432, Москва, Трофимова ул., д. 15А, Директор Пучневская Татьяна Евгеньевна (тел.8-495-679-19-33)

в присутствии директора Пучневской Т.Е.

(должность, инициалы и фамилия законного уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписываю:

№	Меры по устранению выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений
1	2	3
1	Откорректировать схемы отходящих линий в групповых щитках (ПТЭЭП 2.2.20)	До 20.05.2017
2	Очистить от пыли электрооборудование силовых шкафов и щитков (ПТЭЭП 2.2.17)	До 20.05.2017
3.	Завести «Оперативный журнал» (ПТЭЭП 1.8.9)	До 20.05.2017
4.	Составить перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (ПОТЭЭ гл. VIII)	До 20.05.2017
5.	Лицу, ответственному за электрохозяйство пройти проверку знаний по электробезопасности на 4 группу (ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7)	До 20.05.2017
6.	Составить перечень рабочих мест и профессий, персонал которых должен проходить инструктаж на 1 группу, провести инструктаж, результаты занести в журнал (ПТЭЭП 1.4.4)	До 20.05.2017
7.	Укомплектовать электроустановку защитными средствами, завести журнал учета и содержания средств защиты (ИПИСЗ)	До 20.05.2017

8.	Организовать текущее обслуживание электроустановки (ПТЭЭП 1.2.1)	До 20.05.2017
----	---	---------------

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направлять в письменном виде в установленные сроки в МТУ Ростехнадзора по адресу: г. Москва, ул. Красина, д.27

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1(частью 6*) статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен Пучневская Т.Е.
(подпись законного уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя)

С предписанием ознакомлены _____
(подпись лиц присутствовавших и участвовавших при проведении проверки)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
(должность лица, вынесшего предписание, подпись)

МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за электроустановками
№ 5
Воброва Е.П.
(подпись)
(инициалы и фамилия)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен «20» февраля 2017 г.

Директор
(должность лица, получившего предписание, ФИО законного уполномоченного представителя юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
Пучневская Т.Е.
подпись

- в сфере государственного строительного надзора